

Reisjärven vesiosuuskunta

Kirkkotie 6 A 1
85900 Reisjärvi

Maksaja
Reisjärven vesiosuuskunta
C/O Ostolaskut

PL 201
90101 Oulu



Näyte

Näyte	Verkostovesi		
Näyte otettu	31.08.2023	Näytteen ottaja	Marko Niemi
Vastaanotettu	31.08.2023	Tutkimuksen syy	Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi	31.08.2023		
Tutkimus valmis	09.10.2023		

Nitritin määrittäminen lähtevä vesi ennen uv valoa

Analyysi	Menetelmä	1978-1 Verkostovesi Paavolanharjun pumppaamo; lähtevä vesi	1978-2 Verkostovesi Katinkankaan vedenottamo lähtevä vesi	Yksikkö	Epävarmuus-%
Nitriitti	* SFS 3029:1976	< 0,03	< 0,03	mg/l	10

*=näyte tutkittu akkreditoitulla menetelmällä

Lausunto

Näyte täyttää tutkituilta osiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STMa 1352/2015).

Taina Haapakoski
Laborantti

Tiedoksi

Marko Niemi, marko.niemi@revok.fi
Tanja Lamberg, tanja.lamberg@selanne.net
Olli Jokinen, olli.jokinen@revok.fi
Reisjärven vesiosuuskunnan toimisto, toimisto@revok.fi